

絶縁油中PCB分析結果一覧表

受付No. 195181

御中

日本環境分析センター株式会社
〒566-0001
大阪府摂津市千里丘5丁目16番21号
TEL06(6380)6660
計量証明事業登録10268号
作業環境測定機関登録27-74
建築物空気環境測定業29空5-17

件名	電気設備改修実施設計業務
検査対象	絶縁油
試料採取会社	日本環境分析センター株式会社
試料採取日	令和元年7月2日

試料名	製造番号及び型番	製造メーカー及び製造年	分析結果 (mg/kg)	基準判定
① トランス① 三相二相変圧器	H250206 RA形	三菱電機株式会社 1987年	0.74	超過
② トランス② 单相変圧器	H183191 SF型1種	三菱電機株式会社 1987年	2.0	超過
③ トランス③ 三相変圧器	H202066 RA-7形	三菱電機株式会社 1987年	1.9	超過
-以下余白-				

(特記事項)

分析方法 : 「絶縁油中の微量PCBによる簡易測定法マニュアル(第3版)」
(平成23年5月 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課)
基準値 : 5000mg/kg (高濃度)
0.50mg/kg (低濃度)